

पत्र संख्या-85-एम./73/आरडीआई/वाराणसी

डिप्टी सी.वी.ओ.(एम.) जी.एम.(विजिलेंस)  
प्रधान कार्यालय बडौदा हाउस, नई दिल्ली

-6 JAN 2020

मपु डी.सी.ओ. (एम.)  
उत्तर रेलवे/वाराणसी  
दि. 02/11/19

Sub:- Corrective Action & System improvement

Ref General Manager (Vigilance) Baroda House Letter No.  
Vig/PC/V-3/2019/07/02606/LKO Date 09.10.19

उपरोक्त विषयांकित पत्र के सम्बन्ध में सूचना निम्नवत है ।

1. IOCL के विक्रम अधिकारी एवं CLI(F)के साथ RDI का मासिक joint Inspection July-2019 से किया जा रहा है ।
2. 200Ltrs के कैलीब्रेशन ड्रम उपलब्ध कराने हेतु IOCL एवं CLI(F)के दिनांक 31.07.19 के joint Inspection में उल्लेख किया गया है ।
3. DipStick & DipTape नये उपलब्ध कराने हेतु CLI (F) द्वारा IOCL को दिनांक:- 31.07.19 को पत्र दिया गया है ।
4. RDI में एक और Flowmetetr Stand by में installed करने के लिये IOCL का पत्र दिया गया है ।
5. सभी OH स्टोरेज टैंकों (03no.)में Locking arrangement कर दिया गया है ।

संलग्नक / यथोक्त

M

श्रीमती पुनम

वरिष्ठ यंत्रिक अभियंता (ओवरहाउटिंग)  
उत्तर रेलवे / वाराणसी  
(शजीव शुक्ला)